

STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 29.10.2021
Vår ref.: 202001030-6
Arkiv: 602
Deres dato: 18.10.2021
Deres ref.:

Saksbehandler:
Thomas Kallevik
22959016/thka@nve.no

Forlengelse av dispensasjon fra systemansvarsforskriften § 28a for demonstrasjonsprosjekt for Fast Frequency Reserves (FFR)

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) gir Statnett SF (Statnett) forlenget dispensasjon fra forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) § 28a om retningslinjer for å videreføre demonstrasjonsprosjektet for Fast Frequency Reserves (FFR). Dispensasjonen gjelder for utarbeidelse av retningslinjer knyttet til systemansvarsforskriften § 9 om regulerstyrke og effektreserve. RME gir forlenget dispensasjon for perioden 4. oktober 2021 til 31. desember 2021.

Vedtak om dispensasjon

Reguleringsmyndigheten for energi forlenger Statnett SF sin dispensasjon gitt i [vedtak av 23. februar 2021](#). Dispensasjonen gjelder krav i systemansvarsforskriften § 28a om å utarbeide retningslinjer knyttet til systemansvarsforskriften § 9 om regulerstyrke og effektreserve ved innføring av marked for Fast Frequency Reserves (FFR). Dispensasjonen innvilges med hjemmel i systemansvarsforskriften § 29.

Fornyett dispensasjon gjelder fra 4. oktober 2021 til 31. desember 2021.

Øvrige vilkår stilt i vedtak av 23. februar 2021 vil også gjelde for den fornyede perioden.

Klageadgang

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Energiklagenemnda innen 3 uker. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energiklagenemnda og sendes til RME. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse rme@nve.no. Se nærmere om krav til klagen i forvaltningsloven [kapittel VI](#).

Statnett søker forlenget dispensasjon fra forskrift om systemansvar

I brev av 15. oktober 2021 søker Statnett om forlenget dispensasjon fra systemansvarsforskriften § 28a for videreføring av demonstrasjonsprosjekt for FFR.

Adresse

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

E-post: rme@nve.no, Telefon: 22 95 95 95, Internett: <http://reguleringsmyndigheten.no/>
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



RME kan gi dispensasjon

Med hjemmel i systemansvarsforskriften § 29 kan RME gi dispensasjon fra systemansvarsforskriften.

Systemansvarlig skal utøve systemansvaret i tråd med godkjente retningslinjer iht. systemansvarsforskriften 28a. Dersom systemansvarlig endrer sin praksis, skal retningslinjene oppdateres, og RME skal godkjenne retningslinje før endringen i praksis kan gjennomføres. For demonstrasjonsprosjekter med en avgrenset varighet kan RME gi dispensasjon fra kravet om retningslinjer. Det betyr at systemansvarlig må søke om dispensasjon for ethvert prosjekt hvor praksis eller definerte krav i en avgrenset periode endres for å teste nye løsninger eller rammebetingelser.

Bakgrunn for søknaden

I brev av 15. oktober 2021 søker Statnett om forlenget dispensasjon fra systemansvarsforskriften § 28a. Statnett opplyser i søknaden at de nordiske TSOene har gjennomført analyser som viser at det nordiske nivået av inertia tidvis er for lavt, og at det dermed fortsatt er et behov for å anskaffe FFR. Statnett påpeker at de opprinnelig ikke hadde forventet at det skulle være et behov for dette utover den opprinnelige perioden som ble avsluttet 3. oktober. Bakgrunnen for at det nå har oppstått et behov for å forlenge perioden for anskaffelsen av FFR mener Statnett henger sammen med kraftsituasjonen høsten 2021. Høye priser og lite vann i NO1, NO2 og NO5 har hatt en negativ påvirkning på tilgjengelig inertia i systemet, samtidig som det produseres mindre og forbruket ikke øker som forventet. Begrensninger på overføringslinjer mellom NO3 og NO4 og resten av Norge har også innvirket ettersom den potensielle inertiaen i disse områdene ikke kan utnyttes fullt ut. Nye kabler, endret utnyttelse av kraftsystemet og mye import av vindkraft kan også være en årsak, ifølge Statnett.

De andre nordiske landene har forlenget sine FFR-kontrakter for å sikre sin del av forpliktelsene. Statnett har gjennom en avtale med de andre nordiske TSOene en forpliktelse til å anskaffe 39 prosent av det nordiske behovet i 2021.

Statnett peker på at FFR er såpass viktig for driftssikkerheten i Norden nå at de ser seg nødt til å anskaffe FFR innenfor gjeldende avtaler også i perioden frem til dispensasjonssøknaden er behandlet.

Statnett søker om dispensasjon ut 2021. Det vil ikke være behov dispensasjon utover dette ettersom vilkår for marked for FFR er oversendt RME for godkjenning og vil etter planen tre i kraft fra 1. januar 2022.

RMEs vurdering

RME behandlet den opprinnelige dispensasjonssøknaden fra Statnett for å gjennomføre demonstrasjonsprosjekt for FFR i vedtak av 23. februar 2021. Vi innvilget da en dispensasjon fra systemansvarsforskriften § 28a for perioden 21. januar 2021 til 3. oktober 2021. Statnett begrunnet i denne søknaden at de ønsket å teste et justert markedsdesign for FFR sammenliknet med 2020 hvor de hadde for lav tilgjengelig volum i samme prosjekt.

I søknaden av 15. oktober 2021 forstår vi det slik at begrunnelsen for forlengelsen av dispensasjonen er noe annerledes enn søknaden innvilget 23. februar 2021 selv om søknaden og prosjektet for øvrig er det samme. Slik som kraftsituasjonen er denne høsten vil det, etter vår forståelse, være et behov for anskaffelse av FFR for å ivareta driftssikkerheten i det nordiske kraftsystemet ettersom det i enkelte perioder er for lav inertia i systemet. RME vurderer det slik at Statnett er avhengig av å få videreført FFR-prosjektet for å ivareta driftssikkerheten og for å sikre Statnetts forpliktelser for anskaffelse av FFR i Norden.



For å sikre en forlengelse av det eksisterende FFR-prosjektet gis dispensasjonen med periode fra 4. oktober 2021 til 31. desember 2021. Statnett har også oversendt vilkår om marked for FFR, jf. systemansvarsforskriften § 28a, til godkjenning hos RME. Etter planen skal disse vilkårene tre i kraft fra 1. januar 2022, og det er derfor ikke et behov for å ha en dispensasjon som strekker utover nevnte periode.

RME legger til grunn at øvrige vilkår som knytter seg til dispensasjon av 23. februar 2021 også gjelder den forlengede dispensasjonen. Statnett plikter å evaluere demonstrasjonsprosjektet og publisere resultatene fra prosjektet på sine hjemmesider når prosjektet er avsluttet.

Har dere spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Thomas Kallevik på tlf. 22 95 90 16 eller e-post, thka@nve.no, dersom dere har spørsmål. Husk å oppgi saksnummer i emnefeltet.

Med hilsen

Helena Mellison Lindstad
seksjonssjef

Thomas Kallevik
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

STATNETT SF v/Anne Sofie Risnes
STATNETT SF v/Kristian Wang Høiem



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Energiklagenemnda, men sende den til RME. RMEs e-postadresse er: rme@nve.no. RME vurderer om vedtaket skal endres. Dersom RME ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til Energiklagenemnda.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden RME fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be RME om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: <ul style="list-style-type: none">- Skrive hvilket vedtak du klager på.- Skrive hvilket resultat du ønsker.- Opplyse om du klager innenfor fristen.- Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til RME for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på RMEs vedtak, og klagen er avgjort av Energiklagenemnda som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom RME eller Energiklagenemnda endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.