

KDBm. 2345
L.vr. 012.4B5

Jan 3413
1920

Avskrift

av skrivelse fra Arbeidsdepartementet til
Vassdragdirektören datert 8. oktober 1920

Ved kongelig resolusjon av 8. oktober 1920 er det
bestemt:

"Der fastsettes som gjeldende inntil videre regle-
ment for manövrering av reguléringsdamme^{ne} ved Store Öksnevann og Hajern
i Hakavikvassdraget, overenstimmende med det i Arbeidsdepartementets
foredrag av 8. oktober 1920 inntatte utkast."

Hvilket man tillater sig aa meddele ti underret-
ning, idet man vedlegger avskrift av det til grunn for resolusjonen
liggende foredrag, hvor manövreringsreglementet vil finnes inntat .

Avskrift

av Arbeidsdepartementets foredrag, der ligger til grunn for kongelig resolusjon av 8. oktober 1920.

Departementet tillater sig aa avgi innstilling om fastsettelsen av manövreringsreglementet for Hakavikvassdraget med Hajern.

Med skrivelse fra vassdragdirektören av 8. september 1920 har man mottatt følgende forslag til reguleringssreglement for reguleringsdammene ved Store Øksnevann og Hajern:

Utkast

~~Til reglement for manövrering av reguleringsdammene ved Store Øksnevann og Hajern.~~

1. Reguleringsgrensene er følgende:

	<u>Høieste</u>	<u>Laveste</u>
Store Øksnevatt	412,80	403,0
Lille -"-	-"-	404,0
Tistillen	-"-	405,2
Burvattn, nedre del	-"-	406,6
-"- Øvre "	-"-	406,9
Hajern	-"-	408,0
Store Braanevattn	-"-	408,6

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste og tydelige merker ved de enkelte dammer.

det

2. Der avgis til den almindelige fløtning nødvendige vann overenstemmende med de ved overenskomst eller skjön fastsatte bestemmelser.

3. Det skal ved manövrering haas for åie at vassdragets naturlige flomvannföring såvidt mulig ikke forøkes.

Forøvrig kan vannslipningen foregaa etter Hakavik kraftanleggs behov.

4. Til aa forestaa manövreringen antas norske statsborgere som godtas av vedkommende regjeringsdepartement. Damvokternes

boliger skal ligge i dammenes umiddelbare nærhet og være forsynet med telefon.

5. Det skal paasees at flomlopene ikke hindres av is eller lignende samt at dampene til enhver tid er i god stand.

Der skal føres protokoll over dammenes manøvrering, avleste vannstande.

6. Mulig tvist om dette reglements forstaaelse blir aa avgjøre av vedkommende regjeringsdepartement.

7. Forandringer i dette reglement kan kun foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til aa uttale sig."

Departementet har i skrivelse av 18. september 1920 tilstillet fylkesmennene i Bærum og Vestfold gjenpart av dette forslag med anmodning om aa gjøre de interesserte kommuner bekjent med dette, idet man imøtesaa deres mulige uttalelser innen 2. oktober 1920

Med paategningskrivelse fra fylkesmannen i Bærum av 1. oktober d.a. har man mottat meddelse om at Ytre Sandsvær og Øvre Eiker formannskaper enstemmig har besluttet aa uttale, at de intet har aa bemerke ved vassdragdirektørens forslag.

Fra Vestfold er ingen uttalelse fremkommet.

Departementet skal bemerke med hensyn til forstaaelsen av punkt 2 i vassdragdirektørens utkast at der ikke herved tilskutes aa pålegge anlegget noen plikt til aa avgj fløtningsvann utover hvad der maatte påaligge anlegget ved særskilt retshjemmel. I hvilg har departementet ikke noe aa bemerke ved utkastet, og vil anbefale, at dette fastsettes som gjeldende inntil videre.

Man tillater sig saaledes aa
innstille:

Der fastsettes som gjeldende inntil videre reglement for manøvrering av reguleringsdammene ved Store Öksnevann og Hajern i Hakavikvassdraget, overenstemmende med det i Arbeidsdepartementets foredrag av 8. oktober 1920 inntatte utkast .

HAKAVIK KRAFTVERK

Kraftstasjon

Rørgate

Tunnel

Dam

