

Det Kongelige  
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

J.nr. 248/1946 H.

Drammens Elektrisitetsverk.

Utbygging av Kaggefoss og Kistefoss i Snarumselva.

Ved kgl. res. av 8. febr. 46 er det bestemt:

Det tillates i medhold av vassdragsloven av 15. mars 1940 § 62 Drammen kommune for utbygging av Kaggefoss og Kistefoss å bygge dam i Snarumselva like ovenfor Kaggefoss for oppdemning til kote 104 og forövrig overensstemmende med søknad av 27. mars 1940 og innsendte planer.

Tillatelsen meddeles på de i Arbeidsdepartementets tilråding av 8. februar 1946 inntatte betingelser.

De i Arbeidsdepartementets tilråding inntatte betingelser er følgende:

1. Drammen kommune er forpliktet til i den utstrekning som fylkesvegstyret bestemmer å erstatte utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger og bruer, hvor disse utgifter blir særlig öket ved anleggsarbeidet.

2. Veger og bruer som Drammen kommune anlegger, skal stilles til fri benyttelse for almenheten, dersom departementet finner at dette kan skje uten vesentlige ulemper for anlegget.

En meddeler dette under henvisning til elektrisitetsverkets brev til Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet senest av 7. des. 1945.

Departementet har bemerket Elektrisitetsverkets utta-

- 2 -

lelse i brev av 27. mars 1940 om at det ved anlegget fortrinsvis vil bli beskjeftiget folk fra omliggende distrikt.

O s l o, den 28. februar 1946.

Nils Langhelle

(sign.)

---

J. S. Giverholt-Hanssen

(sign.)

## Stevning til

Modum og Sigdal herredsrett.

Saksøker: Drammens Elektrisitetsverk.  
Prosessfullmektig: Høyesterettsadvokat  
Strøm Walseng, Drammen.

Saksøkt: 1. Kristine Hellum som eier av  
gnr. 66, bnr. 1, Dagsrud i Modum.  
2. ....

87. Enhver grunneier og rettighets-  
haver som måtte mene å ha in-  
teresser å vareta i nedenstående  
saks anledning.

### I.

Ved skrivelse fra Samferdselsdepar-  
tementet til Drammens Elektrisitetsverk  
av 28. februar 1946 har Departementet  
i medhold av vassdragsloven av 15. mars  
1940 § 62 gitt Drammen kommune til-  
latelse til å foreta utbygging av Kagge-  
foss og Kistefoss og bygge dam i Snar-  
umselva like overfor Kaggefoss for opp-  
demning til kote 104 og for øvrig over-  
ensstemmende med søknad av 27. mars  
1940 og innsendte planer.

Bevis: Dokument:

1. Søknad fra Drammens Elek-  
trisitetsverk av 27. mars 1940.
2. Skrivelse fra Samferdselsde-  
partementet til Drammens  
Elektrisitetsverk av 28. februar  
1946.

### II.

I henhold til den nevnte tillatelse  
fra Samferdselsdepartementet vil Dram-  
mens Elektrisitetsverk bygge en dam  
over Snarumselven ovenfor Kaggefoss.  
Dammen vil bli bygget på elvens  
smaleste parti ca. 100 m nedenfor de  
første stryk og i en lignende avstand  
ovenfor Kaggefossens hovedfall. Dam-  
skjønn er avhjemlet ved Eiker, Modum  
og Sigdal herredsrett den 6. juni 1946,  
og Elektrisitetsverkets planer ble da  
med visse tilføyelser godkjent.

I overensstemmelse med de av  
damskjønnet godkjente planer vil el-  
ven ovenfor dammen bli demmet opp  
til høyeste regulerte vannstand på  
kote 104. Denne vannstand svarer til  
den opprinnelige vannstand ved dam-  
men ved en vannføring på 425 sm<sup>3</sup> —  
altså en vanlig forekommende som-  
mervannstand.

Ved en vannføring på 50 sm<sup>3</sup> har  
man nå en vannstand på kote 100 nede  
ved dammen. Oppstuvingen blir således  
ca. 4 m ved dammen. Oppstuvingen  
blir mindre etter hvert oppover elven  
på grunn av fallet i elven, og vil for-  
svinne helt ved den øvre ende av det  
nye basseng.

Ved større vannføringer, over ca.  
425 sm<sup>3</sup> vil flomvannstanden etter de  
foretatte beregninger bli lavere enn før.  
Dette skyldes de store utvidelser som  
foretas på begge elvebredder nede ved  
dammen. Vannslippingen gjennom om-  
løpstunnel og driftstunnel vil ytter-  
ligere bidra til å sette ned flomvann-  
standen ved store flommer. De virkelige  
skadeflommer vil således reduseres.

Ved mindre vannføringer i elven enn  
det som turbinene maksimalt er bereg-  
net for, ca. 110 sm<sup>3</sup> vil magasinet oven-  
for dammen bli utnyttet til døgn- og  
ukesregulering. Under denne regule-  
ring vil vannstanden i dammen variere  
en del, dog vanlig ikke lenger ned enn  
til kote 103. Drammens Elektrisitets-  
verk forbeholder seg dog retten til å  
senke vannstanden ytterligere hvis det-  
te skulle vise seg ønskelig eller nød-  
vendig til visse tider, f. eks. ved ved-  
likeholdsarbeid på damanlegget.

### III.

Under henvisning hertil begjærer  
Drammens Elektrisitetsverk ekspropria-  
sjonsskjønn avholdt til fastsettelse av  
erstatningene for tap og skade som  
iverksettes av den her omhandlede opp-

demning måtte medføre for grunn-  
eiere og rettighetshavere.

Til å møte under dette skjønn stev-  
ner jeg herved ovennevnte saksøkte til  
Eiker, Modum og Sigdal herredsrett.

De saksøkte oppfordres til innen 3  
uker fra forkynnelsen av nærværende  
stevning å meddele retten sine mulige  
bemerkninger i anledning av skjønnet.

Nærværende stevning med bilag i  
120 eksemplarer.

Drammen den 18. februar 1947.

G. Strøm Walseng,  
høyesterettsadvokat.

Berammes til foretagelse mandag 5.  
mai førstkommande kl. 10.— formid-  
dag i Gymnastikksalen på Vikersund  
Bad, hvortil partene og andre interes-  
serte innkalles f møte.

I medhold av skjønnslovens § 14 har  
retten besluttet å oppnevne skjønns-  
menn utenfor utvalget og utenfor kom-  
munen.

Til å fungere som skjønnsmenn er  
oppnevnt:

1. Kraftverksjef Mørk, Hønefoss.
2. Avdelingsingeniør Jacob Berger, Oslo.
3. Fløtningsinspektør Paul Paulsen,  
Ask.
4. Gårdbruker Harald Berg, Sokna,  
og som varamenn:  
1. Konsulent Müller Ellefsen, V. Aker.  
2. Gårdbruker Ingar Jonbråten, Krok-  
kleiva.

Eiker, Modum og Sigdal herredsrett,  
1. april 1947.

Hjalmar Lund,  
settedommer.

(102.00)

*Ansatt i deltid 10/4-1947.*