



NVE

Reguleringsmyndigheten
for energi – RME

STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 07.01.2025

Vår ref.: 202320352-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Vedtak om brudd på systemansvarsforskriften § 14 – Statnett SF

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal vurdere om Statnett SF (heretter Statnett) har brutt forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) [§ 14](#).

Vår avgjørelse er forhåndsvarslet i brev av 29. november 2024.

1 Vedtak

RME fatter følgende vedtak:

Statnett SF har i forbindelse med utskifting av effektbrytere og strømtransformatorer i Tana Bru transformatorstasjon ikke fulgt forskrift om systemansvaret i kraftsystemet § 14 første ledd.

2 Beskrivelse av saken

RME mottok varsel fra Statnett som systemansvarlig den 21. desember 2023 om at de mente at Statnett hadde brutt systemansvarsforskriften § 14. Statnett skiftet effektbryter og strømtransformator i to felt i Tana Bru transformatorstasjon i 2019 uten at tiltaket hadde vært omsøkt i henhold til systemansvarsforskriften § 14. De to feltene ble idriftsatt hhv. 22. august 2019 og 26. september 2019. Systemansvarlig ble gjort oppmerksom på bruddet i november 2023 i forbindelse med en ny søknad om utvidelse av samleskinnen i stasjonen.

Systemansvarlig opplyser om at det gamle anlegget hadde dårlig funksjonalitet og at Statnetts tiltak forbedret funksjonaliteten betydelig. Derimot var koblingsanlegget etter tiltaket ikke i henhold til daværende gjeldende krav i FIKS¹ 2012. Dette betyr at Statnett også måtte ha inkludert en søknad om unntak fra FIKS i søknaden til systemansvarlig for endringen av installasjonen.

¹ Funksjonskrav i Kraftsystemet (FIKS) var systemansvarliges veileder for funksjonskrav frem til 1.7.2020, da etterfølgeren Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i Kraftsystemet (NVF) ble gjeldende.

E-post: rme@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no/reguleringsmyndigheten

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



3 Statnetts anførsler

Statnett er enig i at anleggene ble idriftsatt uten at det forelå vedtak fra systemansvarlig i henhold til systemansvarsforskriften § 14. Statnett har undersøkt årsaken til avviket, men har ikke funnet en konkret forklaring og peker på at daværende prosjektleder har sluttet i jobben.

Statnett opplyser om at foretaket nå har tilstrekkelige rutiner for å sikre rettidig søknad i henhold til systemansvarsforskriften § 14 for nye tiltak. De poengterer at organisasjonen siden bruddet oppstod i 2019 har hatt store endringer. Dette innebærer sammenslåinger av ulike divisjoner hvor det er blitt etablert rutiner og kvalitetskontroll for dagens portefølje av nettanleggsprosjekter som blant annet skal sikre rettidig innmelding av data til systemansvarlig.

4 Statnetts kommentarer til varsel om vedtak

Vi har ikke mottatt kommentarer til varselet.

5 RMEs vurdering av saken

Vi vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter.

Etter systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnett når andre konsesjonærer blir berørt av endringen. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke settes i drift uten vedtak fra systemansvarlig.

Konsesjonær bør informere systemansvarlig så tidlig som mulig slik at systemansvarlig har en reell mulighet til å stille ytterligere krav til anlegget. Det fremgår av retningslinjene at forventet saksbehandlingstid hos systemansvarlig er 8–12 uker. Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan settes i drift.

På bakgrunn av informasjon mottatt fra systemansvarlig og fra dere, legger vi til grunn at tiltakene i Tana Bru transformatorstasjon ble satt i drift uten godkjenning av systemansvarlig. RMEs vurdering er dermed at dere ikke har fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.

5.1 Konsekvenser for brudd på forskriften

Etter systemansvarsforskriften [§ 26a](#) kan RME ilegge overtredelsesgebyr for brudd på systemansvarsforskriften § 14. I vurderingen har vi lagt vekt på at det er gjentatte overtredelser og overtredelsens grovhet. RME anser dette bruddet som grovt da det ifølge systemansvarlig også burde blitt søkt om unntak fra FIKS for endringen i transformatorstasjonen. I tillegg anser vi det skjerpene at det i fem vedtak tidligere har blitt konstatert brudd fra Statnett på systemansvarsforskriften § 14.



I 2023 ıla RME Statnett et overtredelsesgebyr for et brudd som inntraff 8. november 2019². Vi har lagt vekt på at bruddet i Tana Bru transformatorstasjon skjedde før dette vedtaket ble truffet. RME forutsetter at dere har oppdatert rutinene deres for etterlevelse av systemansvarsforskriften § 14 som opplyst både i det tidligere fattet vedtaket og i informasjon gitt i denne saken. Ettersom rutinene er forutsatt utbedret vil den preventive effekten av å pålegge overtredelsesgebyr være mindre, og vi kan heller ikke se at Statnett har tjent noe på feilen. På bakgrunn av opplysningene som foreligger i saken har vi etter en helhetsvurdering kommet frem til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp systemansvarsforskriften § 14, og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Som et minimum skal nye anlegg ikke settes i drift før systemansvarlig har godkjent tiltaket. Ved fremtidige overtredelser av systemansvarsforskriften § 14 vil vi vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr.

6 Dere har rett til å klage

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Energiklagenemnda innen 3 uker fra vedtaket ble mottatt. Klagen skal sendes til rme@nve.no.

Les mer nedenfor hvordan dere klager. Kravene til klagen følger av forvaltningsloven [kapittel VI](#).

7 Har dere spørsmål?

Send e-post til rme@nve.no hvis dere har spørsmål. Husk å oppgi saksnummer i emnefeltet.

Med hilsen

Erlend Kringlebotten

Avdelingsingeniør

Godkjent av Camilla Aabakken
Senioringeniør

Godkjent i henhold til RME sine interne rutiner.

² Se vedtak [201914959](#) fattet 29. september 2023.



Mottakerliste:

STATNETT SF

Kopimottakerliste:



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Energiklagenemnda, men sende den til RME. RMEs e-postadresse er: rme@nve.no . RME vurderer om vedtaket skal endres. Dersom RME ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til Energiklagenemnda.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden RME fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be RME om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: <ul style="list-style-type: none">- Skrive hvilket vedtak du klager på.- Skrive hvilket resultat du ønsker.- Opplyse om du klager innenfor fristen.- Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til RME for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på RMEs vedtak, og klagen er avgjort av Energiklagenemnda som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom RME eller Energiklagenemnda endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og



nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.